



CNBOP-PIB



AC 063

# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWIPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszковского

## PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

### Nr 3788/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej  
im. Józefa Tuliszковского - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**GAZ-TECH Sp. z o.o.**  
ul. Otmuchowska 4  
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica proszkowa typ GP-4x ABC**

produkowany przez:

**GAZ-TECH Sp. z o.o.**  
ul. Otmuchowska 4  
49-200 Grodków

w zakładzie produkcyjnym:

**GAZ-TECH Sp. z o.o.**  
ul. Otmuchowska 4  
49-200 Grodków

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

**Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5121/2019 z dnia 01.03.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20161111/GT 13 z dnia 22.09.2016 r. sprawozdanie z badań nr 20141060/GT 07 z dnia 06.10.2014 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 1316/BC/15 z dnia 13.07.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 3902/BC/08 część I z II z dnia 13.06.2008 r. wykonanych w Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 2778/BT/06 z dnia 02.01.2007 r. wykonanych w Zakład-Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC CNBOP, oraz sprawozdanie z badań nr 1775/BU/19 z dnia 06.08.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3788/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **08.08.2019 r.** do **07.08.2024 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

*Jacek Zboina*

wz. Ż-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 8 sierpnia 2019 r.



CNBOP-PIB



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

im. Józefa Tułiszковского

**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadiwiślańska 213



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3788/2019

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-4x ABC

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 6,7 kg
Masa środka gaśniczego	4 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy RUHL Favorit Tertia
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N2
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 27 A i 144 B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń  
st. brvg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 8 sierpnia 2019 r.