

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2014/68/UE**

Producent: „ALBECO” spol. s r.o. Ruprechtická 75, 460 01 Liberec 1
Produkt: Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego 2kg CO₂ (UGSE-2x) i ReAl ST/EN3
Generalny dystrybutor : GAZ-TECH” sp. z o.o., 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4, tel/fax 77 415 47 97,
e-mail: info@gaztech.pl

Niniejszym poświadczamy, że urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego 2kg CO₂ typ: UGSE-2x spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji krajowej. Deklaracja ta została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Urządzenie gaśnicze	Urządzenie UGSE-2x rys. KS-25-00-00 (V)=2,67L, (PS) 216bar, (PT) 315bar, (TS) -30/+60 °C, ciecz grupy 2, oznakowanie CE 1015
Numer seryjny urządzenia	OZNAKOWANO NA KORPUSIE ZBIORNIKA
Rok produkcji:	OZNAKOWANO NA ETYKIECIE
Jeśli dotyczy, odniesienie do certyfikatu badania typu WE/UE, certyfikatu badania projektu WE/UE lub certyfikatu zgodności WE/UE	Certyfikat typu nr: E-30-00021-13

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO

URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE	TYP	MODUŁ	Oznakowanie CE
ZBIORNIK	MTZ3-01-2HD	B+H	CE 0036
ZAWÓR	KX03-035C(REV.7)-00/CE	ANNEX III/H	CE 0036

Badanie typu przeprowadzono wg. załącznika III – moduł B dyrektywy PED 97/23WE

Zgodność z dyrektywą 97/23WE powoduje zgodność z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68UE

Oświadczam i potwierdzam co następuje:

Produkt jest bezpieczny przy spełnieniu wymagań zawartych w instrukcji. Oświadczam, że były podjęte działania, którymi zabezpieczono zgodność wszystkich produktów wprowadzanych na rynek z dokumentacją techniczną. Właściwości produktu są zgodne z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia rządu c.219/2016 Sb. w brzmieniu późniejszych zmian i uzupełnień oraz z normą EN 3

Jednostka Notyfikowana : Strojirensky zkusebni ustav nr 1015 Hudcova 56b, 621 00 Brno

ISO 00001490

Certyfikat typu nr: E-30-00021-13

raport końcowy nr: 30-11815

Michaela Fiserova stanowisko: dyrektor
V Liberci dnia 19.07.2016r

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA TYP UGSE-2x

1. Opis wyrobu

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego i urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000 V m. in. monitorów, komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych. Czynnikiem roboczym jest CO₂

2. Zastosowanie UGSE-2x

Używając UGSE-2x w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapylenie innych urządzeń.

Konstrukcja układu wylotowego z dyszą pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego CO₂ na źródło ognia, nie powodując zniszczeń w najbliższym otoczeniu. Do stosowania w zakresie temperatur – patrz etykieta.

3. Uruchamianie UGSE-2x

W celu uruchomienia należy wyciągnąć zawleczkę, zbliżyć się do pożaru, dyszę skierować na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu. Urządzenie stosować wyłącznie w pozycji pionowej, zaworem skierowanym ku górze. Pożar gasić manewrując strumieniem środka gaśniczego.

Wyżej przedstawiony sposób użycia w postaci piktogramów i opisu znajduje się na etykiecie UGSE-2x.

4. Montaż UGSE-2x

UGSE 2x stosowane są jako wolnostojące. Mogą być umieszczone w specjalnych szafkach, lub powieszane za pomocą odpowiedniego wieszaka.

5. Bezpieczeństwo obsługującego UGSE-2x

UGSE-2x jest urządzeniem ciśnieniowym i w przypadku niewłaściwego, niezgodnego z jego przeznaczeniem użycia może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.**

- demontaż UGSE-2x, przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy mogą być wykonane przez uprawnione zakłady serwisowe

- chronić UGSE-2x przed niepożądanymi uszkodzeniami mechanicznymi, źródłami ciepła, szkodliwymi czynnikami chemicznymi.

- zabrania się używania UGSE-2x bez lub z nieczytelną etykietą

BEZWZGLĘDNIIE ZABRANIA SIĘ KIEROWANIA STRUMIENIA CO₂ NA LUDZI I ZWIERZĘTA

6. Eksploatacja

Wszelkie czynności związane z eksploatacją urządzenia należy wykonywać w uprawnionych zakładach usługowych, serwisowych.

Urządzenie UGSE-2x zostało wdrożone do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005

(Dz. U. Nr 263, poz. 2200). Zbiornik urządzenia UGSE-2x podlega dozorowi technicznemu.

Forma dozoru technicznego - dozór pełny.

UGSE-2x nie posiada określonego czasu eksploatacji. Wg zaleceń producenta w czasie eksploatacji należy wykonać:

- przegląd UGSE-2x (rewizja zewnętrzna) – co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku)

- badania okresowe (badania wytrzymałościowe) – co 120 miesięcy (10 lat)

7. Gwarancja

„GAZ-TECH” Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie UGSE-2x, do pierwszego jej użycia, nie dłuższej niż 2 lata (24 miesiące) od daty jej produkcji. Roszczenia z tytułu praw gwarancyjnych nie przysługują w wypadku:

- niewłaściwej obsługi

- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej eksploatacji

- napraw i przeglądów okresowych UGSE-2x dokonanych w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione

- braku udokumentowanych przeglądów UGSE-2x co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku)

- braku oryginalnej plombki dla nieużywanego UGSE-2x

- wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym uszkodzeń powstałych w wyniku transportu lub niewłaściwego przechowywania

- szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.gaztech.pl